

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Коченевском районе

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
 633640, Новосибирская обл, р.п. Коченево,
 пр-кт. Марковцева, дом 8
 Тел/факс: 8(383)51 243-92
 ОГРН 1055406020845
 ИНН/КПП 5406305556/542502001
 E-mail: kochses@yandex.ru

Аттестат аккредитации
 Испытательной лаборатории (центра)
 №РОСС RU. 0001.512084 от 17.12.2013г.
 Действителен до 17.12.2018г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 4343 от 30 ноября 2017 г.


1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	Администрация Базовского сельсовета Чулымского пайона Новосибирской области
1.2	Адрес	632582, НСО, Чулымский р-н, Базово п, Центральная ул, д. 36
1.3	Цель исследований	производственный контроль
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор №5596/006 от 26.09.2017 г.
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	Администрация Базовского сельсовета Чулымского пайона Новосибирской области
2.2	Адрес объекта	632582, НСО, Чулымский р-н, Базово п, Центральная ул, д. 36 (р-он местонахождения: Чулымский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	632582, НСО, Чулымский р-н, Базово п, Раздольная ул, скважина, кран водопроводный
3.2	Наименование	Вода холодная питьевая
3.3	Код	005049.Б.29.11.2017
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	МУП Чулымского района "Коммунальщик", 632551, Россия, НСО, г. Чулым, ул. Дорожная, д. 1
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	Стерильные флаконы 0,5л
3.7	Объем партии	Спецмарка
3.8	Объем (количество)	0,5л Ед. изм.
3.9	Дата и время отбора	29 ноября 2017 г. 10 Час 05 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбиравшего пробу; наименование организации	Пастушенко Г. В., помощник врача;
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник Наличие консервантов: Температура: +4°C
3.12	Условия отбора проб	Темпе-ра окружающей среды: °C Темпе-ра воды: °C Ph воды:
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	X с. ш. ГГ: MM: CC: Y в. д. ГГ: MM: CC:
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	29 ноября 2017 г. 12 Час 00 Мин
3.15	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 31942-2012
3.16	Нормативный документ регламентирующий	СанПиН 2.1.4.1074-01
4	Дополнительные сведения	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись _____ /Молочная Т.Е./

Руководитель Испытательного лабораторного центра

 /Ступа С.С./
 (ФИО)



ВИРУСОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований: 632644, НСО, Коченевский р-н, Коченево рп, Марковцева пр-кт, д. 8				
Номер направления: ПЗ 014180				
Объем (количество) пробы: 0,5л		12	час	00 мин
Дата и время поступления пробы в лабораторию: 29 ноября 2017 г.		Окончание:		30 ноября 2017 г.
Даты проведения исследований		Начало: 29 ноября 2017 г.		

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
005049.Б.29.11.2017	Вода холодная питьевая (из скважины)	менее 1,0	<= 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
	ОМЧ	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ОКВ	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ТКБ	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Коченевском районе

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
 633640, Новосибирская обл, р.п. Коченево,
 пр-кт. Марковцева, дом 8
 Тел/факс: 8(383)51 243-92
 ОГРН 1055406020845
 ИНН/КПП 5406305556/542502001
 E-mail: kochses@yandex.ru

Аттестат аккредитации
 Испытательной лаборатории (центра)
 №РОСС RU. 0001.512084 от 17.12.2013г.
 Действителен до 17.12.2018г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 4354 от 30 ноября 2017 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	Администрация Базовского сельсовета Чулымского пайона Новосибирской области
1.2	Адрес	632582, НСО, Чулымский р-н, Базово п, Центральная ул, д. 36
1.3	Цель исследований	производственный контроль
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор №5596/006 от 26.09.2017 г.
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	Администрация Базовского сельсовета Чулымского пайона Новосибирской области
2.2	Адрес объекта	632582, НСО, Чулымский р-н, Базово п, Центральная ул, д. 36 (р-он местонахождения: Чулымский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	632582, НСО, Чулымский р-н, Алексеевка п, Молодежная ул, д. 13, колонка водоразборная
3.2	Наименование	Вода холодная питьевая
3.3	Код	005052.Б.29.11.2017
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	МУП Чулымского района "Коммунальщик", 632551, Россия, НСО, г. Чулым, ул. Дорожная, д. 1
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	Стерильные флаконы 0,5л
3.7	Объем партии	Спецмарка
3.8	Объем (количество)	0,5л
3.9	Дата и время отбора	29 ноября 2017 г. 10 Час 05 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбировавшего пробу; наименование организации	Пастушенко Г. В., помощник врача;
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник
3.12	Условия отбора проб	Наличие консервантов: Температура: +4°C
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	Темпе-ра окружающей среды: °C
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	Темпе-ра воды: °C
3.15	Нормативный документ на метод отбора	Ph воды:
3.16	Нормативный документ регламентирующий	Х ГГ: ММ: СС: У В. Д. ГГ: ММ: СС: с. ш.
4	Дополнительные сведения	29 ноября 2017 г. 12 Час 00 Мин

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись _____ /Молочная Т.Е./

Руководитель Испытательного лабораторного центра

_____ /Ступа С.С./
 (ФИО)



М.П.

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	632644, НСО, Коченевский р-н, Коченево рп, Марковцева пр-кт, д. 8				
Номер направления:	ПЗ 014183				
Объем (количество) пробы:	0,5л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	29 ноября 2017 г.		12	час	00 мин
Даты проведения исследований	Начало:	29 ноября 2017 г.	Окончание:	30 ноября 2017 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
005052.Б.29.11.2017	Вода холодная питьевая	менее 1,0	<= 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
	ОМЧ	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ОКБ	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ТКБ	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Коченевском районе

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
 633640, Новосибирская обл, р.п. Коченево,
 пр-кт. Марковцева, дом 8
 Тел/факс: 8(383)51 243-92
 ОГРН 1055406020845
 ИНН/КПП 5406305556/542502001
 E-mail: kochses@yandex.ru

Аттестат аккредитации
 Испытательной лаборатории (центра)
 №РОСС RU. 0001.512084 от 17.12.2013г.
 Действителен до 17.12.2018г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 4350 от 30 ноября 2017 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	Администрация Базовского сельсовета Чулымского пайона Новосибирской области
1.2	Адрес	632582, НСО, Чулымский р-н, Базово п, Центральная ул, д. 36
1.3	Цель исследований	производственный контроль
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор №5596/006 от 26.09.2017 г.
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	Администрация Базовского сельсовета Чулымского пайона Новосибирской области
2.2	Адрес объекта	632582, НСО, Чулымский р-н, Базово п, Центральная ул, д. 36 (р-он местонахождения: Чулымский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	632582, НСО, Чулымский р-н, Алексеевка п, Центральная ул, скважина
3.2	Наименование	Вода холодная питьевая
3.3	Код	005051.Б.29.11.2017
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	МУП Чулымского района "Коммунальщик", 632551, Россия, НСО, г. Чулым, ул. Дорожная, д. 1
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	Стерильные флаконы 0,5л
3.7	Объем партии	
3.8	Объем (количество)	0,5л
3.9	Дата и время отбора	29 ноября 2017 г.
3.10	Ф.И.О., должность отбировавшего пробу; наименование организации	Пастушенко Г. В., помощник врача;
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник
3.12	Условия отбора проб	Наличие консервантов: Температура: +4°C
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	Темпе-ра окружающей среды: °C
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	Темпе-ра воды: °C
3.15	Нормативный документ на метод отбора	Рн воды:
3.16	Нормативный документ регламентирующий	
4	Дополнительные сведения	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись _____

/Молочная Т.Е./

Руководитель Испытательного лабораторного центра



/Ступа С.С./



БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	632644, НСО, Коченевский р-н, Коченево рп, Марковцева пр-кт, д. 8			
Номер направления:	ПЗ 014182			
Объем (количество) пробы:	0,5л			
Дата и время поступления пробы в лабораторию	29 ноября 2017 г.	12	час	00 мин
Даты проведения исследований	Начало:	29 ноября 2017 г.	Окончание:	30 ноября 2017 г.

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
005051.Б.29.11.2017	Вода холодная питьевая (из скважины)				
	ОМЧ	менее 1,0	<= 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
	ОКБ	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ТКБ	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01



Handwritten signature in blue ink.

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
 633640, Новосибирская обл, р.п. Коченево,
 пр-кт. Марковцева, дом 8
 Тел/факс: 8(383)51 243-92
 ОГРН 1055406020845
 ИНН/КПП 5406305556/542502001
 E-mail: kochses@yandex.ru

Аттестат аккредитации
 Испытательной лаборатории (центра)
 №РОСС RU. 0001.512084 от 17.12.2013г.
 Действителен до 17.12.2018г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 4347 от 30 ноября 2017 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	Администрация Базовского сельсовета Чулымского пайона Новосибирской области
1.2	Адрес	632582, НСО, Чулымский р-н, Базово п, Центральная ул, д. 36
1.3	Цель исследований	производственный контроль
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор №5596/006 от 26.09.2017 г.
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	Администрация Базовского сельсовета Чулымского пайона Новосибирской области
2.2	Адрес объекта	632582, НСО, Чулымский р-н, Базово п, Центральная ул, д. 36 (р-он местонахождения: Чулымский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	632582, НСО, Чулымский р-н, Базово п, Центральная ул, д. 35, колонка водоразборная
3.2	Наименование	Вода холодная питьевая
3.3	Код	005050.Б.29.11.2017
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	МУП Чулымского района "Коммунальщик", 632551, Россия, НСО, г. Чулым, ул. Дорожная, д. 1
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	Стерильные флаконы 0,5л
3.7	Объем партии	Спецмарка
3.8	Объем (количество)	Ед. изм.
3.9	Дата и время отбора	29 ноября 2017 г. 10 Час 05 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбиравшего пробу; наименование организации	
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник Наличие консервантов: Температура: +4°C
3.12	Условия отбора проб	Темпе-ра окружающей среды: °C Темпе-ра воды: °C Ph воды:
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	X ГГ: MM: CC: Y в. д. ГГ: MM: CC:
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	29 ноября 2017 г. 12 Час 00 Мин
3.15	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 31942-2012
3.16	Нормативный документ регламентирующий	СанПин 2.1.4.1074-01
4	Дополнительные сведения	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись _____ /Молочная Т.Е./

Руководитель Испытательного лабораторного центра

_____ /Ступа С.С./
 (подпись) (ФИО)



БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	632644, НСО, Коченевский р-н, Коченево рп, Марковцева пр-кт, д. 8				
Номер направления:	ПЗ 014181				
Объем (количество) пробы:	0,5л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	29 ноября 2017 г.	12	час	00	мин
Даты проведения исследований	Начало:	29 ноября 2017 г.	Окончание:	30 ноября 2017 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
005050.Б.29.11.2017	Вода холодная питьевая				
	ОМЧ	менее 1,0	<= 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
	ОКБ	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ТКБ	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01



JL